

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5
DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002
Valable 5 ans à partir de la date de délivrance**

PROCES-VERBAL N° 15-01295 L

Et 1 annexe de 4 pages

MATERIAU présenté par : **MERMET SAS**
58 Chemin du Mont Maurin
38630 VEYRINS
FRANCE

MARQUE COMMERCIALE : **M-SCREEN 8505 + M-SCREEN 8503 + M-SCREEN 8501 + S2 5% + S2 3% + S2 1% - ACOUSTIS 50 + SV 10% + SV 5 % + SV 3% + SV 1 %**

DESCRIPTION SOMMAIRE : **Tissu en fil de verre (36%) enduit de PVC (64%) ignifugé dans la masse**
Masse surfacique nominale : 340 à 435 g/m²
Epaisseur nominale : 0.42 à 0.68 mm
Coloris : divers

RAPPORT D'ESSAI : **N° 15-01295_{EI-VI} du 10 juin 2015**

NATURE DES ESSAIS : **Brûleur électrique**

CLASSEMENT : **M 1**

DURABILITE du classement (Article 5 de l'annexe 2) : **non limitée a priori.**

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

A Lyon, le 10 juin 2015

Responsable de Site ou son représentant
Bruno CHEVET

PO 



ACCREDITATION
N° 1-0101*
PORTÉE
COMMUNIQUÉE
SUR DEMANDE